

Отчет о выполнении предписания № 3025/1/1 (ул. Красноуфимская, 10)  
 Главного Управления МЧС России по Новосибирской области  
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
 предотвращению угрозы возникновения пожара

Вид нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок выполнения работ
1. Отсутствие АПС на складе	№ 69-ФЗ ст. 1, абз. 4, 1; НПБ 110-03 табл. 3 п. 38; ППР в РФ п. 61	18.07.2018
2. Отсутствие на дверях помещений склада обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	ППР в РФ п. 20	01.09.2017
3. Дверь в гладильную не имеет предела огнестойкости не менее EI 45	Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ ст. 1, абз. 4, 1; СНиП 31-06-2009» Общественные здания и сооружения» п. 6.27	12.09.2017

Отчет о выполнении предписания № 3027/1/1 (ул. Красноуфимская, 4)  
 Главного Управления МЧС России по Новосибирской области  
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
 предотвращению угрозы возникновения пожара

Вид нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок выполнения работ
1. Надстройка над ледником (складом) не оборудована АПС	№ 69-ФЗ ст. 1, абз. 4, 1; НПБ 110-03 табл. 3 п. 38; ППР в РФ п. 61	18.07.2018
2. Отсутствие на дверях помещений склада обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	ППР в РФ п. 20	01.09.2017